

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „PETRODAVA” al Județului Neamț



Contact: 0742025144, 0233/216.815, fax: 0233/211.666

Email: relatii publice@ijsunt.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

– Controale tematice desfășurate în anul 2023 la unitățile de învățământ din județul Neamț –

Anual se execută controale la toate unitățile de învățământ, atât de stat cât și private, prilej cu care se verifică respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor inclusiv situația avizării/autorizării din punctul de vedere al securității la incendiu.

Pe parcursul anului 2023 (până la sfârșitul lunii august) au fost executate 70 controale tematice, constatându-se 280 de nereguli din care 9 nereguli au fost remediate pe timpul controalelor, fiind aplicate 280 sancțiuni contravenționale (avertismente).

Pe timpul acestor controale au fost executate 103 activități de informare preventivă ce au constat în exerciții de evacuare în caz de cutremur, exerciții de intervenție în cazul producerii unui incendiu și instruirii în domeniul situațiilor de urgență. Au fost distribuite materiale constând în pliante, afișe și fluturași din campaniile :

- Nu tremur la cutremur;
- R.I.S.C. - renunță improvizațiile sunt catastrofale;
- R.I.S.C. - Siguranța NU e un joc de noroc!;
- R.I.S.C. - Mai bine previi decât să nu fii!;
- FOC – Flăcările omoară copii;
- Fii pregătit.ro

ISU Neamț în colaborare cu ISJ Neamț a organizat și desfășurat în data de 01.03.2023 exerciții de evacuare în caz de cutremur în toate unitățile de învățământ din județul Neamț. Astfel de exerciții se desfășoară în județul Neamț începând din anul 2013, pe 28 februarie (Ziua Protecției civile în România), dar și pe 13 octombrie (Ziua Internațională pentru Reducerea riscului la Dezastre), pentru a familiariza cetățenii cu privire la modul de comportare în cazul producerii unui cutremur. Conform datelor centralizate, la acest exercițiu au participat 61503 elevi și 5265 cadre didactice și personal auxiliar din unitățile de învățământ nemțene.

La această dată, pe raza județului Neamț există 151 cădiri de învățământ care dețin autorizație de securitate la incendiu, 18 clădiri trebuie să obțină acest act administrativ, 62 clădiri sunt echipate cu instalații și sisteme de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu, 47 sunt echipate cu instalații de hidranți interiori/exteriori și 248 clădiri sunt dotate cu iluminat de securitate pentru evacuare.

Obiective care funcționează fără deținerea autorizației de securitate la incendiu:

- Școala Gimnazială Tămășeni, corp Grădiniță - comuna Tămășeni;
- Școala Gimnazială Petricani - sat Țolici, comuna Petricani;
- Școala Gimnazială Petricani - Centru comunitar integrat – sat Țolici
- Școala Gimnazială Pildești - sat Pildești, comuna Cordun;
- Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamț, reabilitare imobil - Clubul Sportiv Școlar Piatra Neamț;
- Școala Gimnazială Văleni, corp A – comuna Văleni;
- Școala Gimnazială Oniceni - Grădinița cu program normal din sat Solca
- Comuna Oniceni - Școala Primară Pietrosu
- Școala Gimnazială Agapia - Școala cu clasele I-VIII din sat Filioara
- Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” (s-a amenajat un spațiu destinat funcționării Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 3 Piatra Neamț)
- Colegiul Național Gheorghe Asachi Piatra Neamț - sală de sport
- Clubul Copiilor Târgu Neamț
- Grădinița Particulară „Cristos Rege” Piatra Neamț
- Școală gimnazială Boghicea - Comuna Boghicea

- Școala Profesională Oglinzi - Comuna Răucești
- Școala Gimnazială „Iulia Hălăucescu” -Comuna Tarcău
- Școala Primară Elisei – Piatra Neamț – Biserica Penticostală.
- Școala Gimnazială „Nicolae Apostol” - comuna Ruginoasa

Principalele nereguli constatate în urma controalelor au fost identificate ca fiind următoarele:

- nu se asigură funcționarea instalațiilor de iluminat de securitate pentru evacuare la parametri proiectați (Școala Gimnazială Gâdinti; Școala Gimnazială Bălțătești, Școala Gimnazială Reditu, Școala Profesională Valea Ursului, Școala Gimnazială Moldoveni);

- nu funcționează instalațiile de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor la parametri proiectați (Școala Gimnazială „Dumitru Almaș”, comuna Negrești; Școala Gimnazială Borlești, Școala Gimnazială Oniceni, Școala Gimnazială Secuieni, Școala Gimnazială Bahna);

- nu se asigură dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare) în mod corespunzător (Școala Gimnazială Secuieni, Școala Gimnazială Moldoveni, Liceul „Carol I”, oraș Bicaz);

- nu se asigură verificarea periodică a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare) (Școala Gimnazială Vaduri din comuna Alexandru cel Bun, Școala Primară Elisei din municipiul Piatra Neamț);

- nu se asigură echiparea cu instalație de protecție împotriva descărcărilor electrice atmosferice (Școala Gimnazială „Ioan Grigore Teodorescu” din comuna Borlești).

La încheierea controalelor de prevenire, aspectele negative identificate au fost analizate cu persoanele din conducerea unităților de învățământ și a unităților administrativ teritoriale.

Compartimentul Informare și Relații Publice